

**Nordenskov Vandværk**  
**Sønderskovvej 58**  
**6800 Varde**  
**Att.: Jan Hansen**

**Rapportnr.:** AR-13-CA-00053154-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00053154  
**Kunde nr.:** CA0004320  
**Modt. dato:** 20.02.2013

## Analyserapport

**Prøvested:** Nordenskov Vandværk Ledningsnet - V20100600 / 4567000699  
**Udtagningsadresse:** Vejlevej 4, 6862 Tistrup  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer  
**Prøveudtagning:** 20.02.2013 kl. 11:45  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S MBR  
**Analyseperiode:** 20.02.2013 - 01.03.2013

**Prøvemærke:** Køkken

Lab prøvenr:	05315401	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	19	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
<b>Metaller</b>							
Arsen (As)	0.26	µg/l		5	0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Bor (B)	20	µg/l		1000	1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Cobolt (Co)	< 0.04	µg/l		5	0.04	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Nikkel (Ni)	< 0.03	µg/l		20	0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30

### Oplysninger fra prøvetager

Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	5.2	°C				DS 2250	
pH	7.3	pH		7	8.5	DS 287	
Ledningsevne	43	mS/m				0.1 DS/EN 27888	
Iltindhold	8.0	mg/l		5		0.1 DS/EN 25814	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

### Kopi til:

Nordenskov Vandværk, Finn Poulsen, Sønderskovvej 58, 6800 Varde  
Varde Kommune, Kopimodtager drikkevand, Toften 2, 6800 Varde

01.03.2013



Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Annette Vendel  
Kunderådgiver

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.