

**Nordenskov Vandværk**  
**Sønderskovvej 58**  
**6800 Varde**  
**Att.: Jan Hansen**

**Rapportnr.:** AR-13-CA-00064565-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00064565  
**Kunde nr.:** CA0004320  
**Modt. dato:** 08.04.2013

## Analyserapport

**Prøvested:** Nordenskov Vandværk Ledningsnet - V20100600 / 4567000699  
**Udtagningsadresse:** Sønderskovvej 64, 6800 Varde  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøveudtagning:** 08.04.2013 kl. 12:05  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S BCH  
**Analyseperiode:** 08.04.2013 - 15.04.2013

**Prøvemærke:** Køkken

Lab prøvenr:	06456501	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakt. 37°C	1 !	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	4.6	°C				DS 2250	
pH	7.6	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	45	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	8.1	mg/l	5		0.1	DS/EN 25814	

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Kopi til:**  
Nordenskov Vandværk, Finn Poulsen, Sønderskovvej 58, 6800 Varde  
Varde Kommune, Kopimodtager drikkevand, Toften 2, 6800 Varde

15.04.2013

Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

  
Annette Vendel  
Kunderådgiver

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gængives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**