

Nordenskov Vandværk
Sønderskovvej 58
6800 Varde
Att.: Jan Hansen

Rapportnr.: AR-13-CA-00128548-01
Batchnr.: EUDKVE-00128548
Kunde nr. CA0004320
Modt. dato: 31.10.2013

Analyserapport

Prøvested: Nordenskov Vandværk Ledningsnet - V20100600 / 4567000699
Udtagningsadresse: Sønderskovvej 105, 6800 Varde
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 31.10.2013 kl. 11:50
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S MBR
Analyseperiode: 31.10.2013 - 04.11.2013

Prøvemærke: Håndvask

Lab prøvenr:	80037299	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
Metaller							
Jern (Fe)	0.026	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	12.8	°C				DS 2250	
pH	7.3	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	44	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	8.9	mg/l	5		0.1	DS/EN 25814	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi til:

Nordenskov Vandværk, Finn Poulsen, Sønderskovvej 58, 6800 Varde
Varde Kommune, Kopimodtager drikkevand, Bytoften 2, 6800 Varde

05.11.2013

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Annette Vendel
Kunderådgiver

Teckenforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.