



Nordenskov Vandværk

Sønderskovvej 58  
6800 Varde

Att.: Jan Hansen

Registrernr.: T75348  
Kundenr.: 611821  
Ordrenr.: 816821  
Prøvenr.: 23265776

Modt. dato: 2011.10.11

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Nordenskov Vandværk  
Sønderskovvej 58, 6800 Varde  
Prøvested.....: **Nordenskov Vandværk Ledningsnet - V20100600/4567000699**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøvemærke.....: **Sønderskovvej 130, køkken**  
Prøveudtagning...: 2011.10.11 kl. 11:30  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MBR)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2011.10.12 kl. 07:59 - 2011.10.15

	Prøvenr.: 23265776	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Prøvens lugt			<b>ingen</b>			*ORGANOLEP	
Coliforme bakterier 37 °C			<b>&lt;1 MPN/100 ml</b>			i.m. Colilert®	
E. coli			<b>&lt;1 MPN/100 ml</b>			i.m. Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA			<b>10 CFU/ml</b>			200 DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)			<b>&lt;0.010 mg/l</b>			0.2 SM3120-ICP	30

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	<b>farveløs</b>					*VISUEL	
Prøvens klarhed	<b>klar</b>					*VISUEL	
Prøvens smag	<b>normal</b>					*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	<b>16.8 gr. C</b>					DS2250	
pH	<b>7.5 pH</b>					7.0-8.5 DS 287:1978	10
Ledningsevne	<b>42 mS/m</b>				>30	DS/EN 27888	6
Iltindhold	<b>10.6 mg/l</b>					> 5 DS/EN 25814	6

Kopi af rapporten er sendt til:

- Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

15. oktober 2011



Kundecenter: tlf.70224256 Ulla Askov Bøgedal

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.