



Nordenskov Vandværk

Sønderskovvej 58  
6800 Varde

Att.: Jan Hansen

Registrernr.: U04302  
Kundenr.: 611821  
Ordrenr.: 816821  
Prøvenr.: 23280055

Modt. dato: 2012.06.20

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Nordenskov Vandværk  
Sønderskovvej 58, 6800 Varde  
Prøvested.....: **Nordenskov Vandværk Vandværket - 52115/4567000600**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning  
Prøvemærke.....: **Afgang vandværk**  
Prøveudtagning...: 2012.06.20 kl. 11:20  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BTT)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2012.06.20 kl. 22:28 - 2012.06.24

Prøvenr.:	23280055	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Opfølgning på registrernr	U03485				*	
Coliforme bakterier 37 °C	<1 MPN/100 ml			i.m.	Colilert®	
E. coli	<1 MPN/100 ml			i.m.	Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	1 CFU/ml			50	DS/I 6222:2000	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	9.6 gr. C	DS2250

Kopi af rapporten er sendt til:

- Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

**Tegnforklaring:**

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

24. juni 2012

Kundecenter: tlf.70224256 Ulla Askov Bøgedal

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.