



Nordenskov Vandværk

Sønderskovvej 58  
6800 Varde

Att.: Jan Hansen

Registrernr.: U04294  
Kundenr.: 611821  
Ordrenr.: 816821  
Prøvenr.: 23280056

Modt. dato: 2012.06.20

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Nordenskov Vandværk  
Sønderskovvej 58, 6800 Varde  
Prøvested.....: Nordenskov Vandværk Ledningsnet - 52115/4567000699  
Udtagningsadresse: Kærgårdvej 12  
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning  
Prøvemærke.....: KØkken  
Prøveudtagning...: 2012.06.20 kl. 10:55  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BTT)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2012.06.20 kl. 22:30 - 2012.06.24

	Prøvenr.: 23280056	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Opfølgning på registernr	U03485					*	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	5	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000		
Kimtal ved 37 °C, GEA	6	CFU/ml		20	DS/I 6222:2000		

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	10.9 gr. C	DS2250

Kopi af rapporten er sendt til:

- Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Målesikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

### Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

25. juni 2012



Kundecenter: tlf.70224256 Flemming M. Christensen  
Kontaktperson Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.